



Luxembourg, le 5 juin 2024

INFORMATION PRESSE

Veillez trouver ci-dessous une communication d'EDF-CNPE de Cattenom:

Objet : CNPE de Cattenom : intervention des secours externes sur l'unité n°3

Par la présente, nous vous informons que ce lundi 3 juin 2024, vers 15h50, un départ de feu s'est déclenché à la centrale de Cattenom, dans un local situé hors de la zone contrôlée de l'unité de production n°3, au niveau d'un câble d'alimentation d'une résistance de chauffage.

Le dégagement de fumée ne permettant pas un accès immédiat au local, en application de nos procédures, un plan d'urgence interne incendie hors zone contrôlée a été activé, permettant de pré-mobiliser les équipes compétentes. L'Autorité de sûreté nucléaire a été informée.

Les équipes d'intervention du site ont réalisé des premiers contrôles, appuyées très rapidement par les sapeurs-pompiers du SDIS 57. Il n'y avait aucune intervention en cours dans le local, aucun blessé n'est à déplorer. Après avoir réalisé une coupure de l'alimentation électrique, la fumée s'est dissipée et le feu a été confirmé éteint à 16h15 par le chef des secours extérieurs. Après réalisation de contrôles à la caméra thermique confirmant l'absence de danger, les pompiers ont pu quitter la centrale.

Le dispositif a été levé à 18h55 en lien avec l'Autorité de sûreté nucléaire.

Les unités de production n°4 et n°1 sont à l'arrêt programmé respectivement depuis le 16 février et le 4 mai 2024. L'unité de production n°2 est en fonctionnement et alimente le réseau électrique national.

Central des Secours d'Urgence C.S.U. 112